



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

Территориальный отдел в г. Белово и Беловском р-не
ул. Энергетическая, 21, пгт. Инской, г. Белово, 652644
тел./факс 8(38452)6-56-02, EMAIL: belovo@42.rosпотребнадзор.ru

Директору школы МАОУ
"Средняя общеобразовательная
школа №9 города Белово»

Бирюковой Рите Альбертовне

Представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения № 41

г. Белово

« 12 » апреля 2022г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в г. Белово и Беловском районе –главный государственный санитарный врач по г. Белово и Беловскому району _____
Урванцева Елена Викторовна
(Ф.И.О.)

в результате рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении юридического лица – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово» от 12.04.2022 №145 и №147 от 12.04.2022 в отношении должностного лица - заместитель директора по административно-хозяйственной работе Учреждения Пермяковой Ольги Александровны

Наименование предприятия: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово» (далее - МАОУ СОШ №9 города Белово)

Юридический адрес: 652607, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Южная, д.18 (согласно выписке из ЕГРЮЛ)

Ф.И.О. законного представителя Бирюкова Рита Альбертовна

Гражданство РФ

Документ, удостоверяющий личность паспорт 32 20 229676 выдан ГУ МВД России по Кемеровской обл. код подразделения: 420-008 дата выдачи: 23.12.2020

Занимаемая должность директор **тел.** 8 (384-52)- 3-49-29

Фактический адрес, по которому осуществляется образовательная деятельность:

652607, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Южная, д.18

УСТАНОВИЛ:

Должностным лицом территориального отдела Управления в г. Белово и Беловском районе на основании решения принятого заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу Парамоновой Еленой Сергеевной о проведении плановой проверки № 441-22 от 22.03.2022 года, в период с 29 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года проведена плановая проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово», расположенного по адресу: 652607, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Южная, д.18.

В ходе проверки филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Белово и Беловском районе было выдано поручение от 29.03.2022 № 74- ГДиП на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Установлено, что в соответствии с представленным экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 07.04.2022 года № 268/005-ОГДиП-2 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Белово и Беловском районе:

Общественное здание, помещения, оборудование, в том числе технологические процессы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово», расположенное по адресу: 652607, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Южная, д.18, на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 29.03.2022 **не соответствуют** требованиям:

- п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 размеры площадки для сбора отходов не превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны.

- п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 местами для хранения обуви, скамейками помещение гардеробной не оборудовано.

- п. 3.4.7. СП 2.4.3648-20 для обучающихся 5-11 классов оборудовано 16 учебных кабинетов, закрепленных за каждым классом, не оборудованных мебелью, соответствующей росту и возрасту обучающихся (функциональные размеры установленной мебели в кабинетах 5 «Б», 7 «В», 8 «А», 9 «А» не соответствуют росту обучающихся).

- п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, п. 172. таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21) количество обучающихся в классах не определено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (площадь на 1 учащегося в учебных кабинетах №№: 6 (1 «Б»), 54 (1 «В»), 6 (2 «А»), 48 (2 «Б»), 49 (3 «В»), 4 «А»), 15 (4 «Б»), 23 (5 «А»), 56 (5 «Б»), 38 (5 «В»), 52 (6 «А»), 8 (6 «Б»), 35 (6 «В»), 47 (8 «А»), 37 (8 «Б»), 5 (8 «В»), 45 (9 «А»), 40 (9 «Б») составляет менее 2,5 м²).

- п. 172. таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 площадь гардеробной на одного обучающегося в первую смену составляет 0,13 м² (норматив не менее 0,15 м²/чел); площадь спортивного зала (малого) для занятий начальных классов на одного обучающегося 5,5 м² (норматив не менее 10,0 м²/чел).

- п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 кабинет биологии, лаборантские биологии, химии не обеспечены горячим водоснабжением.

- п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 обеспеченность санитарными приборами не достаточная: для девочек оборудовано 4 унитаза, 2 умывальных раковины (при требуемом количестве 14 унитазов, 9 раковин на 271 девочки, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 кран на 30 человек); для мальчиков оборудовано 4 унитаза, 2 умывальных раковины (при требуемом количестве 10 унитазов, 10 раковин на 301 мальчика, из расчета 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 кран на 30 человек).

- п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены, потолки в кабинетах технологии, химии, № 19, 10, 6, 35, 37 окрашены водно-дисперсионной краской на основе ПВА, которая является не устойчивой к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 покрытие пола в кабинете химии, №15, процедурном кабинете, имеет дефекты и повреждения (разрывы линолеума, отслоения краски).

- п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 функциональные размеры установленной мебели в учебных кабинетах классов: 1 «В», 2 «А», 2 «Б», 3 «В», 4 «А», 5 «Б», 7 «В», 8 «А», 9 «А» не в соответствии с таблицей 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

- п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 защитные бортики по наружному краю демонстрационного стола кабинета химии не предусмотрены.

- п. 2.4.6.2. (абзац № 1) СП 2.4.3648-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 пищеблок общеобразовательной организации не обеспечен достаточным количеством необходимого оборудования: горячий цех не оборудован электродуховкой; моечная кухонной посуды не оборудована производственным столом, одна моечная ванна без душевой насадки с гибким шлангом.

- п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка обеденного зала на пищеблоке имеет повреждения (отслоения, дефекты навесного потолка), что не допускает проведение ежедневной влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами.

- таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 имеющееся количество умывальников при входе в обеденный зал не достаточное (при норме 1 кран на 20 посадочных мест необходимое количество кранов на 200 посадочных мест 10 штук).

- п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с кратностью – не реже 1 раза в 10 лет, учреждением не предъявлены, что подтверждает невыполнение данных работ в учреждении.

- п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 в коридорах второго этажа остекление окон выполнено из стеклополотна с нарушенной целостностью.

- п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 длина штор (жалюзи) в кабинетах технологии, №10, № 19 не обеспечивает защиту помещений от солнца.

Таким образом, в действиях (бездействиях) юридического лица Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 города Белово», «выразившееся в нарушении норм санитарного законодательства при эксплуатации здания МАОУ СОШ №9 города Белово - искусственная освещенность в помещениях здания школы не соответствуют требованиям санитарного законодательства, местами для хранения обуви, скамейками помещение гардеробной не оборудовано; функциональные размеры установленной мебели в кабинетах 5 «Б», 7 «В», 8 «А», 9 «А» не соответствуют росту обучающихся; площадь на 1 учащегося в учебных кабинетах №№: 6 (1 «Б»), 54 (1 «В»), 6 (2 «А»), 48 (2 «Б»), 49 (3 «В»), 4 «А»), 15 (4 «Б»), 23 (5 «А»), 56 (5 «Б»), 38 (5 «В»), 52 (6 «А»), 8 (6 «Б»), 35 (6 «В»), 47 (8 «А»), 37 (8 «Б»), 5 (8 «В»), 45 (9 «А»), 40 (9 «Б») составляет менее 2,5 м²; площадь гардеробной на одного обучающегося в первую смену составляет 0,13 м² (норматив не менее 0,15 м²/чел); площадь спортивного зала (малого) для занятий начальных классов на одного обучающегося 5,5 м² (норматив не менее 10,0 м²/чел); кабинет биологии, лаборантские биологии, химии не обеспечены горячим водоснабжением; обеспеченность санитарными приборами не достаточная: для девочек оборудовано 4 унитаза, 2 умывальных раковины (при требуемом количестве 14 унитазов, 9 раковин на 271 девочки, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 кран на 30 человек); для мальчиков оборудовано 4 унитаза, 2 умывальных раковины (при требуемом количестве 10 унитазов, 10 раковин на 301 мальчика, из расчета 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 кран на 30 человек); стены, потолки в кабинетах технологии, химии, № 19, 10, 6, 35, 37 окрашены водно-дисперсионной краской на основе ПВА, которая является не устойчивой к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; покрытие пола в кабинете химии, №15, процедурном кабинете, имеет дефекты и повреждения (разрывы линолеума, отслоения краски); функциональные размеры установленной мебели в учебных кабинетах классов: 1 «В», 2 «А», 2 «Б», 3 «В», 4 «А», 5 «Б», 7 «В», 8 «А», 9 «А» не в соответствии с таблицей 6.2. СанПиН 1.2.3685-21; защитные бортики по наружному краю демонстрационного стола кабинета химии не предусмотрены; пищеблок общеобразовательной организации не обеспечен достаточным количеством необходимого оборудования: горячий цех не оборудован электрокотлом; моечная кухонной посуды не оборудована производственным столом, одна моечная ванна без душевой насадки с гибким шлангом; внутренняя отделка обеденного зала на пищеблоке имеет повреждения (отслоения, дефекты навесного потолка), что не допускает проведение ежедневной влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами; имеющееся количество умывальников при входе в обеденный зал не достаточное (при норме 1 кран на 20 посадочных мест необходимое количество кранов на 200 посадочных мест 10 штук); документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с кратностью – не реже 1 раза в 10 лет, учреждением не предъявлены; в коридорах второго этажа остекление окон выполнено из стеклополотна с нарушенной целостностью; длина штор (жалюзи) в кабинетах технологии, №10, № 19 не обеспечивает защиту помещений от солнца», усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

(содержание нарушений, с указанием пункта, статьи нормативного правового акта, статьи КоАП РФ)

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению данного административного правонарушения. В дальнейшей деятельности исключить установленные факты.

4. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в г. Белово и Беловском районе **в установленный Законом месячный срок со дня получения настоящего представления** по адресу: 652644, г.Белово, пгт. Инской, ул. Энергетическая -21.

Е.В. Урванцева

Представление от « 12 » апреля 2022г. № 41 получила « 12 » апреля 2022г.

✓ Гриб
(подпись)

✓ Бирюкова Р.А.
(ФИО)